
DETECÇÃO DE INCÊNDIO / LINHA EN54

DZ-9073


Base para A9073T

FICHA TÉCNICA



A DZ-9073 é a base de instalação do módulo de saída A9073T. Reúne a fixação mecânica e os bornes de ligação do conjunto.

Parâmetro	Especificação
Módulo compatível	A9073T
Espaçamento de fixação	60,5 mm
Montagem	Em caixa de sobrepor ou embutida
Conexões	L1/L2; COM1/NC1; COM2/NO2
Programação	Sem programação independente; os ajustes pertencem ao módulo



Furação 60,5 mm • Sem escala

Figura 1 — Identificação e dimensões da base, em milímetros; vistas sem escala.

L1/L2: laço sem polaridade. COM1/NC1: contato normalmente fechado. COM2/NO2: contato normalmente aberto. Consulte o manual do A9073T para ligação da carga e alimentação externa.

Fabricante

SHENZHEN HTI SANJIANG ELECTRONICS CO., LTD.

3/F., Guangcai Xintiandi Mansion, Nanshan Road,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong,
518054, China

Tel.: +86 (755) 86226969
Fax: +86 (755) 86223939

www.sanjiang-security.com

Importador e distribuidor

CASTRO LEITÃO COMÉRCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO LTDA.

Rua Oswaldo Cruz, 3490
CEP 60125-151 • Fortaleza – CE

+55 (85) 3264-5425 · +55 (85) 99254-0386
+55 (11) 93062-9308 · +55 (11) 96059-4675

www.braazi.com.br

Baseado nas seções da base do manual original em inglês “Instruction Manual of A9073T Output Module” (sem código ou versão impressos). Rev. PT-BR: 0.