
DETECÇÃO DE INCÊNDIO / LINHA EN54

SEC3008_MODBUS

Módulo de comunicação RS485

FICHA TÉCNICA



A SEC3008_MODBUS acrescenta duas interfaces RS485 independentes às centrais SEC3004 e SEC3008: uma para comunicação Modbus com equipamentos externos e outra para um painel indicador remoto ou painel sinóptico.

Parâmetro	Especificação
Centrais compatíveis	SEC3004 e SEC3008
Interface física	RS485
Quantidade de interfaces	2 portas independentes
Funções	Uma interface para Modbus e outra para painel indicador remoto ou painel sinóptico
Bornes da porta 1	485_1A e 485_1B
Bornes da porta 2	485_2A e 485_2B
Terminação	Resistores de 120 Ω ativados por jumper
Montagem	Na placa de bornes SEC3008_DZ

Aplicação e montagem

Instalação interna nas centrais SEC3004 e SEC3008, com os suportes e parafusos próprios. Utilize o guia do acessório e o manual da central para montagem, ligações, configuração e verificação funcional.

A integração Modbus requer definição da porta, dos parâmetros de comunicação e do mapa de registros compatíveis com o equipamento e a versão de software utilizados.

Fabricante

SHENZHEN HTI SANJIANG ELECTRONICS CO., LTD.

3/F., Guangcai Xintiandi Mansion, Nanshan Road,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong,
518054, China

Tel.: +86 (755) 86226969
Fax: +86 (755) 86223939

www.sanjiang-security.com

Importador e distribuidor

CASTRO LEITÃO COMÉRCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO LTDA.

Rua Oswaldo Cruz, 3490
CEP 60125-151 • Fortaleza – CE

+55 (85) 3264-5425 · +55 (85) 99254-0386
+55 (11) 93062-9308 · +55 (11) 96059-4675

www.braazi.com.br

Baseado no manual SEC3004/SEC3008, 139060066 V1.0, e no catálogo Multi-loop system, sem revisão indicada. Rev. PT-BR: 0.